

БЕКИТЕМИН
Нарын шаардык жана Нарын райондук
Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы
подполковник А.Кыдыкбаев
«05» июль 2023-жыл

КОРУТУНДУ

Нарын шаардык жана Нарын райондук ӨК бөлүмү, долбоордук документтердин өрткө каршы талаптарынын шайкештигине жүргүзүлгөн өрт-техникалык кароосу

3. Маалыматтар

Объект: Нарын медициналык колледжинин окуу имараты.

Объектинин дареги: Нарын шаары С.Орозбак көчөсү №34

Объектинин функционалдык багыты: Административдик имарат

Объектинин кабаты, бийиктиги (м): 4 (төрт) кабаттуу 12 метр

Объектинин курулган жылы: белгисиз,

Мамлекеттик каттоодон өткөн жылы: ОКПО 2057636, биринчи мамлекеттик каттоодон өткөн жылы 27.10.2008-ж, ИНН 02710199710042

Объектинин өрт коопсуздугуна сунушталган бөлүмдөрү: КР Өкмөтүнүн 29.01.2011-ж. №196 токтомуна ылайык, өрттү табуунун жана өчүрүүнүн автоматтык системалары менен корголууга тийиш

Корутунду берүүнүн негизи: Нарын медициналык колледжинин 03.07.2023-жылдагы чыгыш № 01-38/106 сандуу каты.

Өрт коопсуздугунун эрежелерине жана ченемдерине шайкеш келүү жөнүндө жыйынтыгы:

Өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча каралган иш-чаралар

(керектүүсүнүн астын чийүү)

Келүүчү, кирүүчү, өтүүчү жолдор, кайрылуучу аянтчалар:	бар / жок
Өрткө каршы аралыктар:	бар / жок
Өрткө каршы сырткы суу булактарын камсыздоо :	бар / жок
Өрткө каршы ички суу булактарын камсыздоо :	бар / жок
Өрткө автоматтык табуу, билдирүү жана өчүрүү системалары:	бар / жок
Эвакуациялык жана авариялык чыгуу эшиктеринин болуусу:	бар / жок
Электр орнотмолору эрежеге ылайык болуусу:	бар / жок
Өрткө каршы алгачкы шаймандар менен камсыздалышы (өрт тактасы):	бар / жок
Өрт өчүргүчтөр камсыздалышы (күкүмдүү, көмүр кычкылдуу):	бар / жок

4. Объектиде кайрадан толук иштелип чыгууга тийиш болгон өрткө каршы иш-чаралар

3. Жыйынтык Өрткө автоматтык табуу жана билдирүү системалары менен камсыздалууга тийиш. Негизи: КР Өкмөтүнүн 29.01.2011-ж. №196 токтому
Жүргүзүлгөн өрт-техникалык кароонун жыйынтыгы боюнча объект өрткө каршы талаптарга нооп берел деп аныкталды.

4. Эскертме “Кыргыз Республикасында өрт коопсуздугунун эрежелерин бекитүү жөнүндө” КР Өкмөтүнүн 2018-жыл 22-августундагы №381 Токтомуна жана “Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө” 2016-жылдын 7-июнундагы №78 КР Мыйзамына ылайык өрт коопсуздугун камсыз кылуу багытында иш алып барылсын

6 Өрт-техникалык кароо жүргүзгөн кызмат адамы:

Нарын шаардык жана Нарын райондук ӨКБнүн ӨӨЖААБнүн башчысы

майор М.Кенжешов «05» июль 2023-жыл

Ээлеген кызматы, таама, колу, аты-жөнү, күнү